

2017年廢水污染信息

排放口編號	排放口數量	執行標準	允許排放總量	分佈位置	排放污染物種類	排放去向
WS-00027	1個	《DB/44 26-2001 廣東省地方標準水污染物排放限值》、 《GB/3544-2008 制漿造紙工業水污染物排放標準》	457.2萬噸/年	經度：112°58′41″ 緯度：23°41′09″	COD、氨氮、PH、SS、總磷、總氮、色度、BOD5、硫化物、揮發酚、石油類	秦皇正江河

污染物名稱	排放標準	排放濃度	允許排放總量	實際排放總量	
COD	《GB/3544-2008 制漿造紙工業水污染物排放標準》	90mg/l	411.05t/a	93.91	
氨氮	《GB/3544-2008 制漿造紙工業水污染物排放標準》	8mg/l	36.12t/a	2.16	

監測時間	監測報告編號	超標情況	監測報告		
20170213	TR1702028	無			
20170502	TR1705007	無			
20170803	TR1708008	無			
20171008	TR1710005	無			

2017年廢氣污染資訊

排放口編號	排放口數量	執行標準	允許排放總量	分佈位置	排放污染物種類	排放去向
FQ-00052	1個	《GB13223-2011_火電廠大氣污染物排放標準》	437274萬m3/年	經度：112°58′41″ 緯度：23°41′09″	SO2、NOX、顆粒物、汞及其化合物、林格曼黑度	經高45米煙囪排放

污染物名稱	排放標準	排放濃度	允許排放總量	實際排放總量	
SO2	《GB13223-2011_火電廠大氣污染物排放標準》	200mg/m3	287.91t/a	96.05	
NOX	《GB13223-2011_火電廠大氣污染物排放標準》	200mg/m3	253.6t/a	177.33	
顆粒物	《GB13223-2011_火電廠大氣污染物排放標準》	30mg/m3	38.79t/a	6.1	

監測時間	監測報告編號	超標情況	監測報告		
20170213	TR1702028	無			
20170502	TR1705007	無			
20170803	TR1708008	無			
20171108	TR1710104	無			

2017年危險廢物信息

廢物名稱	產生量	貯存量	規範轉移量	傾倒丟棄量	

2017年雜訊污染物資訊

雜訊執行標準：《GB12348-2008（工業企業廠界環境雜訊排放標準）》3類排放限值

監測時間	監測報告編號	超標情況	監測報告		
20170213	TR1702028	無			
20170502	TR1705007	無			
20170803	TR1708008	無			
20171108	TR1710104	無			